

## **Túrósági szabadidőpark**

sétaút megvilágítása

Ügyintéző:  
Megbízásszám:  
Cég:  
Vevőszám:

Dátum: 28.04.2016  
Ügyintéző: Szilvási Zsolt

Primszek-Terv Bt.

8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a.

Ügyintéző Szilvási Zsolt  
Telefon +36 20 98 455 98  
Fax  
email

---

## Tartalomjegyzék

**Túrózsáki szabadidőpark**

Projektfedőlap	1
Tartalomjegyzék	2

**Sétaút**

Tervezési adatok	3
Lámpatest darablista	4
Fénytechnikai eredmények	5

**Értékelési mezők**

Értékelési mező Járda 1	
Izovonalak (E)	6

Primszek-Terv Bt.

8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a.

Ügyintéző Szilvási Zsolt  
 Telefon +36 20 98 455 98  
 Fax  
 email



## Sétaút / Tervezési adatok

## Útprofil

Járda 1 (Szélesség: 3.000 m)

Karbantartási tényező: 0.94

## Lámpatest elrendezések



Világítótest:	PHILIPS BGP303 1xLED18-3S/740 DM	
Fényáram (Világítótest):	1602 lm	A fényerősség maximális értékei
Fényáram (Lámpák):	1800 lm	70°: 648 cd/klm
Világítótest teljesítmény:	15.0 W	80°: 87 cd/klm
Elrendezés:	egyoldalas lenn	90°: 0.98 cd/klm
Árbóctávolság:	35.000 m	
Szerelési magasság (1):	5.000 m	Minden olyan irányba, amely bevetésre kész világítótest esetén az alsó függőlegessel a megadott szögek képezi.
Fénypont magassága:	4.920 m	Fényerősség nem lépheti túl az alábbi értéket: 95°.
Túlnyúlás (2):	-0.393 m	Az elrendezés teljesíti a fényerősségi osztályt G3.
Oszlopkar hajlása (3):	5.0 °	Az elrendezés teljesíti a fénytompítási index osztályát D.6.
Oszlopkar hossza (4):	0.000 m	


Primszek-Terv Bt.

8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a.

Ügyintéző Szilvási Zsolt  
Telefon +36 20 98 455 98  
Fax  
email

## Sétaút / Lámpatest darablista


PHILIPS BGP303 1xLED18-3S/740 DM  
Cikkszám:  
Fényáram (Világítótest): 1602 lm  
Fényáram (Lámpák): 1800 lm  
Világítótest teljesítmény: 15.0 W  
Világítótest klasszifikáció a következők szerint  
CIE: 100  
CIE Flux kód: 42 76 97 100 89  
Felszerelés: 1 x LED18-3S/740 (Korrektúrafaktor  
1.000).



Primszek-Terv Bt.

8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a.

Ügyintéző Szilvási Zsolt  
Telefon +36 20 98 455 98  
Fax  
email

**Sétaút / Fénytechnikai eredmények**

Karbantartási tényező: 0.94

Mérték 1:294

**Értékelomezo lista**

- 1 Értékelési mező Járda 1  
Hossz: 35.000 m, Szélesség: 3.000 m  
Rács: 12 x 3 Pontok  
Hozzá tartozó útelemelek: Járda 1.  
Kiválasztott világítási osztály: S4

(Valamennyi fonometrikus követelmény teljesítve.)


Számítás szerinti tényleges értékek:  
Eloírt értékek az alábbi osztály szerint:  
Teljesítve/Nincs teljesítve:

$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]
5.67	1.03
$\geq 5.00$	$\geq 1.00$
✓	✓

Primszek-Terv Bt.

8000 Székesfehérvár, Iglói u. 2/a.

Ügyintéző Szilvási Zsolt  
Telefon +36 20 98 455 98  
Fax  
email

**Sétaút / Értékelési mező Járda 1 / Izovonalak (E)**

Érték mértékegysége Lux, Mérték 1 : 294

Rács: 12 x 3 Pontok

 $E_m$  [lx]  
5.67 $E_{min}$  [lx]  
1.03 $E_{max}$  [lx]  
16 $E_{min} / E_m$   
0.182 $E_{min} / E_{max}$   
0.064