

A magassági adatok a BALTI alapszintre vonatkoznak. Adriai alapszintre történő átszámításnál ezekhez 0,675 m-t hozzá kell adni.


	Tervező:	Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Iroda	Tervfajta:	Kiviteli
	Megbízó:	Székesfehérvár MJV. Önkormányzata 8000 Székesfehérvár Városház tér 1.	Munkaszám:	16/2015
Terv tárgya: Székesfehérvár, Saára Gyula szennyvíz és ivóvízfejlesztési program Arany János utcai szennyvízcsatorna, ivóvízvezeték és csapadékvíz csatorna átépítése			Rajzszám:	5.1
Rajz tárgya:			Lépték:	
Csomóponti vázlatok V-AR jelű ivóvízvezeték				
Tervező:		Tervező:		Dátum:
Kovács Csaba VZ-TV/07-1106		Juhász Péter VZ/07-0700		2017. február
Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, Szfvár PM. Hivatalának szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása -bármilyen formában- csak a tervező írásos hozzájárulásával lehetséges.				

V-AR j. vízvez. D125/KPE (PE100 SDR17)

1


1 sz. csomópont 0+000 szelv.

csatlakozás a meglévő vízvezetékhez




1. DN100 multi/joint idom tok-perem

1db



2 sz. csomópont 0+067,3 szelv.

Földfeletti tűzcsap



1. DN100 multi/joint idom tok-perem

2db

2. DN100/100 öv. T idom

1db

3. D125/KPE hegtoldal+acél lazakarima

2db

4. D1110 KPE cső l=1,5m

1db

5. DN100 gumiékszárású tolózár(hosszú) beép. klt.-el

1db

6. DN100 FF idom l=0,5m

1db

7. DN100 QN idom

1db


8. DN100 földfeletti tűzcsap

1db

9. Kitámasztó betontömb


1db

5 sz. csomópont 0+110 szelv.
légtelenítő akna



- | | |
|---|-----|
| 1. D125/KPE hegtoldal+acél lazakarima | 2db |
| 2. DN100 gumiékszárású tolózár(hosszú) kézikerékkel | 1db |
| 3. DN100/50 öv. T idom | 1db |
| 4. DN100 öv. FF idom l=100cm | 1db |
| 5. DN100 öv. F idom l=100cm | 1db |
| 6. DN50 gumiékszárású tolózár(hosszú) kézikerékkel | 1db |
| 7. DN50 automata légtelenítő | 1db |
| 8. DN100 multi/joint idom tok-perem | 1db |
| 9. Kitámasztó betontömb | 1db |


6 sz. csomópont 0+218 szelv. 45°-os iránytörés



1. D125/45° EF könyök idom
2. Kitámasztó betontömb

1db
1db

7 sz. csomópont 0+222,4 szelv. 45°-os iránytörés



1. D125/45° EF könyök idom
2. Kitámasztó betontömb

1db
1db



V-AR j. vízvez. D125/KPE (PE100 SDR17)

- | | | |
|-----|---|------|
| 1. | DN80 multi/joint idom tok-perem | 2db |
| 2. | DN100 multi/joint idom tok-perem | 1db |
| 3. | DN80 gumiékkzáráshú tolózár(hosszú) kézi kerékkel | 2db |
| 4. | DN100 gumiékkzáráshú tolózár(hosszú) kézi kerékkel | 1db |
| 5. | DN80/100/150 heg.T idom "mosatócsonkos" (KO) | 1db |
| 6. | DN150/2" X idom, 2"-os golyós csap, DN50 Storz kapocs | 1db |
| 7. | DN80/80 öv. T idom | 1db |
| 8. | DN80 öv. FF idom l=40cm | 1db |
| 9. | D90/KPE cső 2x3,0m | 6,0m |
| 10. | DN80 multi/joint idom tok-tok | 2db |
| 11. | Kitámasztó betontömb | 2db |