

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szfvár, Megyei Jogú Város Önkormányzata

Juhász Péter
Székesfehérvár
Városház tér 1.
8000

Székesfehérvár, 2018. február 21.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Partnerünk!

A 869933444/2018 számú közmű nyilatkozat alapján a Székesfehérvár, Bátky utcai áteresztés ikresítési terve témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: műszaki leírás

3322/2017 helyszínrajz

Az átvezetés és az áteresztés építés az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. tulajdonában lévő középnyomású és kisnyomású belterületi gázelosztó hálózatát

védőövezetében érinti, nyomvonalában keresztezi

- A középnyomású gázvezeték 5-5 m-es körzetében
- A kisnyomású gázvezeték 3-3 m-es körzetében

földmunka csak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt.-nél teheti meg,

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. 8000 Székesfehérvár, Királysor 1/a

az érintett területre illetékes területgazdájától: Krár Zoltán

Telefon: 06/30-9379-658 Fax: 22/525-410 Üzemirányítás: 06/80/42-42-42

Felhívjuk a kivitelező figyelmét, hogy a több utcára kiterjedő munkánál a szakfelügyelet megrendelését esetenként egy adott település maximum egy utcájára a pontos idő megjelölésével tegye meg!

Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 559/2013. (XII.31) Kormányrendelet 19/A, 19/B § sze-

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt.

8000 Székesfehérvár,
Királysor 1/a
www.eon-hungaria.com
Krár Zoltán

Tel:
Mobil: 06/30-9379-658
Fax: 22/525-410
zoltan.krar@eon-hungaria.com
869933444/2018

Igazgatóság:
Gelencsér Lajos
Tóth Béla
Haraszti Judit

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a
Baranya Megyei Cégbíróság
Cg 02-10-060071

rinti tilalmakat és korlátozásokat „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” be kell tartani.

A keresztező, megközelítő létesítmény beruházójának, építtetőjének gondoskodnia kell:

- a tényleges kivitelezési munkálatok előtt- a kivitelezővel egyeztetve- legalább két nappal az üzemeltető írásbeli értesítéséről, a nyomvonal jellegű létesítmény biztonsági övezetén belüli földmunka pontos helyének és időpontjának (óra, nap) megadásával.
- a megközelített létesítmény biztonsági övezetén belül végzett földmunka során az építés felelős műszaki vezetőjének jelenlétéről.

Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti. A keresztezett, megközelített létesítmény biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az üzemeltető vagy megbízottja szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A meghívóban kérjük megadni az építési engedély számát és az építési engedély kiadójának nevét. Az érintett gázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tilalmi övezetét (1-1 méteres sáv), szükség esetén a nyomvonal feltárással történő pontosításával maradandóan ki kell jelölni. A tilalmi övezet kijelöléséről a kivitelező gondoskodik az erre a célra feljogosított szakember (névjegyzékben szereplő geodéta) által az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A tilalmi övezet kijelölésének fenntartásáról szintén a kivitelező köteles gondoskodni.

A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Fentiek be nem tartása esetén minden alkalommal bejelentést teszünk a Bányakapitányságnak, a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiszabható bírság felső határa első esetben fél millió forint, második esetben 1 millió forint.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Székesfehérvár Régióközpont felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

A munkálatok megkezdése előtt a gázvezetékek pontos helyét geodéziai beméréssel, a keresztezésnél kutatóárokkaal meg kell határozni! A gázvezeték felső alkotójától a takarásnak 0,8 m-nek kell lennie!

A gázvezeték keresztezésénél a minimális függőleges védőtávolság 0,2 m. Párhuzamos fektetésnél a védőtávolság minimum 1 m. A keresztezésnél védőcső alkalmazását írjuk elő. Vezetékkiváltás esetén a felmerülő költségek a kivizelőt/beruházót terheli!

Kérjük fentiek figyelembevételét.

Üdvözlettel:

P.H.

Krár Zoltán
hálózat üzemeltető
területi referens



Krár Zoltán
területgazda

